공동구 안전관리실태 감사 결과보고

감사개요

○ 감사기관 : 서울시 안전감사담당관(안전감사2팀)
○ 감사기간 : '18. 5. 2. ~ 5. 18.(기간 중 12일)
○ 감사분야 : 공동구 안전 및 유지관리 업무 전체
○ 감사범위 : '15.1.1.이후 현재까지 처리한 업무 전반(공동구관리처)

감사결과

○ 지적사항 : 총 7건

합 계(건)	행정상 조치			
	시정요구	통보	주의	기관경고
7	2	4	-	1

재정상 조치			신분상 조치 (단위:명)		
감액	회수	재시공	경징계	경고	주의
-	-	-	-	-	2

○ 세부내용

1. 공동구 출입자 통제 등 보안 시스템 구축·운영 미흡	➪ 시정, 통보
2. 교량하부 구간의 공동구 정밀점검 누락	➪ 시정(주의 1)
3. 철근배근도 등 현황도 부재로 내진성능평가 미흡	➪ 통보
4. 공동구 자동화재탐지 설비(연기감지기)설치 부적정 등	➪ 통보, 기관경고
5. 공동구내 체수지역 배수체계 재정비 필요 등 시설물관리 부적정	➪ 통보 (주의 1)

※ 현지조치 사항

- 가락공동구 전기설비 등 점검 시 사회복무요원 점검 투입
- 피난유도등 점등불량, 상수도관 누수 및 부식 등 22건 보수보강 조치

처분 요구내역

○ **행정상 조치 :** 7건 (시정 2, 통보 4, 기관경고 1) ※ 현지조치 2
○ **신분상 조치 :** 2명 (주의 2)

조 치 계 획

○ 행정상 조치 요구사항 해당 부서 통보
  - 시정, 통보사항에 대한 보완 및 개선대책 수립
○ 신분상 조치 요구 (→ 인사처)