

처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
01	방음시설자재비 (투명 방음판) 과다설계 및 자재공급 승인·준공 부적정 등	· 환수 · 조달청에 '입찰 참가자격 제한' 요구 · 관련직원 주의요구	'20.7.14.	재심의 신청서 제출	◎처-7172 ('20.7.10.)	'20.7.10	○○○○ ○○	○○○	◎처	진행	○○○ (02 _**** -****)
02	****교 교량받침교체 설계 및 시공 부적정 등	· 구조안전성 등 재검토 후 그 결과에 따라 적정조치 · 건설사업자 등 '벌점부과' · 조달청 단가계약 체결가능물자 조달구매, 직원교육 및 지도감독 철저 · 관련직원 주의요구	'20.7.14.	재심의 신청서 제출	◆처-10111 ('20.7.10.)	'20.7.10	○○○○ ○○	○○○	◆처	진행	○○○ (02 _**** -****)
03	자동차전용도로 LED 가로등 설계기준에 부적합 제품 구매·설치 등	· 제품성능 재확인 및 전문가 자문, 미접지구간 보완 등 방안 마련 · 대체납품 또는 물품대금반환 · 조달청에 '거래정지 처분' 요구 · 관련직원 주의요구	'20.7.14.	재심의 신청서 제출	◆처-10111 ('20.7.10.)	'20.7.10	○○○○ ○○	○○○	◆처	진행	○○○ (02 _**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
04	0000울타리 지주 수 평지지력 시험 부적정	· 건설사업자 등 '벌점부과' · 부적정 시험구간 재시험 · 관련기관에 건설기술진흥법 시행령 및 건설기술등록업법 개선요구 · 관련직원 주의요구	'20.8.10.	· 건설사업자 등 '벌점부과' 사전통지 · 부적정 시험구간 재시험 준비 · 국토교통부에 관련 기준 개선요청	◎처-8331 (20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	진행	○○○ (02 _**** _****)
05	자동차전용도로 내 공 사장 안전관리 부적정	· 건설사업자 등 '벌점부과' 요구 · 책임기술자 '과태료 부과' 요구 · 관련직원 주의요구	'20.8.10.	· 건설사업자 등 '벌점부과' 사전통지 · 책임기술자 '과태료 부과' 요구(완료) · 관련직원 신분상 조치(완료)	☆처-5211 (20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	☆처	진행	○○○ (02 _**** _****)
06	자동차전용도로 ▲▲시 설물 상태평가 및 안전 점검 부적정	· 성과품 재검토 및 해당시설물 법정시설물 지정관리 · 책임기술자 '과태료 부과' 요구 · 관련직원 주의요구	'20.8.11.	· 성과품 재검토(완료) 및 해당▲▲ · 법정시설물 등록추진 · '과태료 부과' 서울시 협의 · 관련직원 신분상 조치(완료)	◆처-11464 (20.8.11.)	'20.8.11.	○○○○ ○○	○○○	◆처	진행	○○○ (02 _**** _****)
07	도로안전시설물의 시설 유도시설 설치·관리 부적정	· 부적정시설 조사 및 보완조치	'20.8.10.	· 부적정시설 조사 및 보완완료	◎처-8331 (20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	완료	○○○ (02 _**** _****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
08	도로터널의 방재시설 (연결송수관설비) 미설 치	· 전문가 자문 등을 통해 터널의 방재시설(연결송수관설비) 설치 방안 마련·조치	'20.8.11.	· 전문가 자문 등을 통해 터널의 방재 시설(연결송수관설비) 설치 방안 마 련·조치	◆처-11464 (‘20.8.11.)	'20.8.11.	○○○○ ○○	○○○	◆처	진행	○○○ (02 -**** -****)
09	자동차전용도로 주행유 도선 설치 매뉴얼 개선 필요	· 관련기관에 ‘노면색깔 유도선 설치 및 관리 매뉴얼’ 개선요구	'20.8.10.	· 서울시 주무부서(00과)에 관련사항 개선요청 공문발송	◎처-8331 (‘20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	완료	○○○ (02 -**** -****)

□ 현지조치사항 조치결과

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
01	시설 물품구매(제조)설치 발주방법 개선	- 물품·용역·공사가 혼재된 경우 발주방법 개선방안미련 - 향후 유사사례가 발생되지 않 도록 직원교육 및 지도감독	'20.8.10.	2020년 방음벽시설 물품구매(제조) 설치 발주방법을 공사로 발주 시행	◎처-8331 (20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	완료	○○○ (02 -**** -****)
02	** 텐던 정착부 시공상세도 미작성	- 시공자 및 공사감독자로 하여금 **교 PE덕트 정착부에 대해 시공상태에 맞게 재작성, 확인 제출토록 조치	'20.7.31.	- 현장시공상태에 맞춰 정착부 상세 도 작성(수정) - 정착부 시공상세도 추가 완료	◆처-11464 (20.8.11.)	'20.8.11.	○○○○ ○○	○○○	◆처	완료	○○○ (02 -**** -****)
03	자동차전용도로 조명식 도로표지 유지 관리 미흡	- 조명식 도로표지는 도로표지 대상에 입력 및 미점등 보완 - 조달구매한 조명식 도로표지 는 정기점검 및 하자검사	'20.8.10.	- 도로표지관리시스템 77개소 입력 - 부점등 7개소 하자보수 조치완료 - 2019년 하반기 하자검사 시행완 료	◎처-8331 (20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	완료	○○○ (02 -**** -****)

관련 번호	지 적 사 항		조 치 내 역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명		
							직위	성명			
04	사망사고 발생지점 교통안전시설물 미개선	- 사망사고 발생지점의 교통안전시설물 등 개선 요청사항에 대해 보수·정비계획 수립하여 개선	'20.8.10.	- 제한속도 하향/ 교통안전표지 및 노면표지 개선 - 교통안전표지(이륜차 통행금지), 노면표지보완, 가로등 설치 - 충격방지시설 설치('20년 자동차 전용도로 차량방호울타리 정비공 사 시행 시 설치예정)	◎처-8331 (‘20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처	완료	○○○ (02 _**** -****)
05	자동차 전용도로 공사장 교통관리 매뉴얼 작성·운영 미흡	- 전용도로 내 공사장 임시 교통통제 시설 설치·회수 및 녹지대 공사 시행 시 작업자 보호방안을 구체화하여 '교통관리매뉴얼' 개정	'20.8.10.	교통통제시설 설치 및 철거관련 매 뉴얼 개정 완료	◎처-8331 (‘20.8.10.)	'20.8.10.	○○○○ ○○	○○○	◎처 ☆처	완료	○○○ (02 _**** -****)
06	**교 PE덕트 이음의 유지관리지침 불일치	- **교 및 ##교 PE덕트 이음에 맞는 유지관리지침서 마련	'20.7.31	PE덕트 유지관리지침서 보완 완료	◆처-11464 (‘20.8.11.)	'20.8.11.	○○○○ ○○	○○○	◆처	완료	○○○ (02 _**** -****)