제18회 설계변경심의 의견서

공 사 명	동국대입구 빗물저류조 설치공사
일 시	2015년 6월 26일(금) 09:30~11:00

1. 토목
   - 맨홀 준공표지판 설치 및 정산
   - 보도포장, 측구, 보차도경계석 실측물량으로 정산
   - 비산먼지방지비와 환경보존비 중복 지급 여부 확인 후 정산
   - H-beam 설치 제외
   - 네일링 제거 확인후 정산
   - 특수맨홀 철근가공조립 간단으로 정산
2. 조경
   - 목재흙막이 및 오일스텐 바르기 보완 시공
   - 맥문동 수량 재확인 변경
   - 분전함, 집수정 목재단가 및 수량산출 정정
3. 상수도
   - 토공량 균형 확인 및 고무링 수량변경, 공사안내 간판 제외
4. 전기
   - 물가자료 2개 이상 비교후 최저단가 적용
   - 5호표 FC통신관 견인선 수량 변경
   - 터파기 수량 오류 정정 및 기계경비 10톤→5톤으로 변경
   - 21호표 일위대가 노무비 정산
   - 입상관 설치 재확인 정산

   ※ 관련근거 : 2015년 건설공사 표준품셈(p392, 10-3-2 경비 적산요령)

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 우 진 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	윤 명 화 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	조 용 호 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 승 호 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	이 철 우 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)

설계변경 심의 의견서

공 사 명	동국대입구 빗물저류조 설치공사	심의위원	4급 이우진
시공수량 확인일	2015.06.25		5급 윤명화
심의개최 일시	2015.06.26		5급 이승호

○ 시공수량 확인내용

연번	공 종 명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	보차도경계석 설치	200*250	m	228	220	
2	측구 설치	B=45cm	m	188	144	
3	보도블록포장	기층재포함	a	2.12	1.95	
4	맨홀 준공표지판	0.1*0.15m	개	13	0	

○ 심의의견


1. 토목
   - 맨홀 준공표지판 설치 및 정산
   - 보도포장, 측구, 보차도경계석 실측물량으로 정산
   - 비산먼지방지비와 환경보존비 중급지급 혹인 정산
   - H-beam 설치 제외
   - 네일링 제거 확인후 정산
   - 특수맨홀 철근가공조립 간단으로 정산
2. 조경
   - 목재흙막이 및 오일스텐 바르기 보완 시공
   - 맥문동 수량 재확인 변경
   - 분전함, 집수정 목재단가 및 수량산출 정정
3. 상수도 : 토공 상이 수정 및 고무링 수량변경, 공사안내 간판 제외
4. 전기
   - 물가자료 2개 이상 비교후 최저단가 적용
   - 5호표 FC통신관 견인선 수량 변경
   - 터파기 수량 오류 정정 및 기계경비 10톤→5톤으로 변경
   - 21호표 일위대가 노무비 정산
   - 입상관 설치 재확인 정산

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	관로공
확인내용	조립식pc 암거(L=80m)		



사진번호	2	공 종	포장공
확인내용	보도블록포장(L=1.95a)		



사진번호	3	공 종	포장공
확인내용	측구설치(L=144m)		



사진번호	4	공 종	관로공
확인내용	보차도경계석(L=220m)		



사진번호	5	공 종	조경공
확인내용	팔각이단울타리 103경간		



사진번호	6	공 종	조경공
확인내용	화살나무 840주		

